

Зарегистрирована

Главное управление МЧС России по Тульской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

"03 июня 20 20 г.

Регистрационный № 7070140070-00019

## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении дошкольного образовательного учреждения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина».  
(Функциональное назначение;  
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» ( МБОУ «ЦО №32» ) (на праве оперативного управления)  
(Указываются организационно-правовая форма  
юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии)  
физического лица,  
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 1157154028371

Идентификационный номер налогоплательщика 7104069673

Место нахождения объекта защиты г. Тула, ул. Серебровская, д. 24

(Указывается адрес объекта защиты)  
Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты  
300028, г. Тула, ул. Серебровская, д. 32

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 31.10.2019г.  
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

№71-RU-71326000-62-2019

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	2
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С 1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	6 метров
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	1143,32 м <sup>2</sup>
1.7	Объем здания	3800 м <sup>3</sup>
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	—
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-автоматическая пожарная сигнализация,</li> <li>-автоматическая система дымоудаления,</li> <li>-система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре</li> <li>- внутренний противопожарный водопровод</li> </ul>
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
расчет пожарного риска <u>не производился</u>		

3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара <u>не причиняется</u>			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	выполняется

		объемно-планировочным и конструктивным решениям	
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.5.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям  п. 6.7.10 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	выполняется

4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>ст.85 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ</p> <p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p> <p>ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p> <p>СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности</p> <p>СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний</p>	<p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p>
-----	--	--	---

		<p>противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности</p>	
4.8	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования</p> <p>ст.83 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности</p> <p>п.49, п.61, п.62, п.63, п.64, п.65, п.89, п.145, п.160, п.301. п.392 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390</p>	<p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p> <p>выполняется</p>

4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2018 №390	выполняется  выполняется
-----	--	---	--------------------------------

Настоящая декларация разработана

Касалева Ирина Владимировна  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Иис-  
(Подпись)

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П. (при наличии)

В документе указано  
7 мес

Заместитель директора  
по безопасности  
Иванов А. В.

