Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области
300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./факс: 39-50-91
(наименование органа государственного пожарного надзора)
(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 113 / 1 / 61 .
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Привокзального и Советского округов – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного Управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Пилипенко Руслана Сергеевича
(наименование органа ОНД)
№ 113 от “ 23 ” апреля 20 21 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” в период с 11 ч 30 мин. “ 11 ” мая 20 21 г. по 10 ч. 00 мин. 24 мая 2021 г. инспектором ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) старшим лейтенантом внутренней службы Тищенковым А.В., была проведена внеплановая выездная проверка здания и помещений школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина», расположенные по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, д. 32.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с:
Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» - Киселёвой Ириной Владимировной;
Заместителем директора по безопасности МБОУ «Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» - Шершовым Павлом Владимировичем;
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Демонтировать (отделку) декоративно-отделочные материалы покрытия пола на путях эвакуации в общих коридорах 1,3,4 этажа здания школы МБОУ «ЦО №32 с более высокой	**СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25.** В зданиях всех степеней огнестойкости и классов пожарной опасности, кроме V степени огнестойко-	01.12.2021г.	

	пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	сти и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.		

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Тищенков Антон Вадимович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

“ 24 ” мая 20 21 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):
Директор МБОУ «Центр образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» Киселёва Ирина Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 25 ” 05 20 21 г.

(подпись)

Одновременно сообщаю: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.