

25.11.2021 КНМ № 71210061000201399431

(Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89, тел./факс: 39-50-91

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 253/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (объект защиты: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»); расположенный по адресу: г. Тула, ул. Серебровская, д.32

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г.Тулы по пожарному надзору, начальника ОНД и ПР г.Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области подполковником внутренней службы Пилипенко Русланом Сергеевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

№ 253 от « 25 » ноября 2021 года
с "13" декабря 2021 г. по "15" декабря 2021 г.

Государственным инспектором Привокзального и Советского округов г.Тулы по

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

пожарному надзору, инспектором ОНД и ПР г.Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенантом внутренней службы Чернятиным Александром Николаевичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заместителя директора по безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»
Шершова Павла Владимировича

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Декоративно-отделочные материалы пола на путях эвакуации в общих коридорах 1,3,4 этажа здания школы МБОУ «ЦО №32» имеют более высокую пожарную опасность, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	п. 6, ст. 134; табл. 28, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. От 30.04.2021) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.12.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина»

Киселёва Ирина Владимировна

(должность, инициалы, контролируемого лица (представителя))

“ ___ ” _____ 20__ г.

Государственный инспектор Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области лейтенант внутренней службы Чернятин А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

“ ___ ” _____ 20__ г.

