

Согласовано:

Председатель общественной организации
«Тульский городской союз инвалидов с
нарушением опорно-двигательного аппарата»

_____ А.А. Демочкин

М.П.



Утверждаю

Директор МБОУ «ЦО №32»

_____ И.В. Киселева

_____ 2020 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
места осуществления образовательной деятельности
по адресу: г. Тула, ул. Седова, д.37а
МБОУ «Центр образования №32»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (дошкольное образовательное учреждение)
- 1.2. Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание общей площадью 1932,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8816 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 3-й квартал 2021 г., капитального – не планировался.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ «ЦО №32».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300028, г.Тула, ул.Серебровская, д.32.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Тулы.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041, г.Тула, ул.Дзержинского/Советская, д.15-17/73, тел(факс) 52-98-01, эл.почта guo@cityadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 253, вместимость - 270.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси (автолайн) №№50,58,40к, автобус №11,12,38, троллейбус №№ 5,4 до остановки «ул.Орловская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (Г,О,У)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г,У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно (Г,О,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области «Жить вместе»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "29" сентября 2020 г.
2. Акта обследования объекта: акт N 1 от "29" сентября 2020 г.

Утверждаю
Директор МБОУ «ЦО №32»
И.В.Киселева
_____ 2020 г.
М.П.



АНКЕТА
(информации об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (дошкольное образовательное учреждение)
- 1.2. Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание общей площадью 1932,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8816 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 3-й квартал 2021 г., капитального – не планировался.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ «ЦО №32»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300028, г.Тула, ул.Серебровская, д.32.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Тулы.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041, г.Тула, ул.Дзержинского/Советская, д.15-17/73, тел(факс) 52-98-01, эл.почта guo@cityadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 253, вместимость - 270.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси (автолайн) №№50,58,40к, автобус №11,12,38, троллейбус №№ 5,4 до остановки «Орловская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,У)

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно (Г,О,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области «Жить вместе»

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Шершов Павел Владимирович, заместитель директора по безопасности МБОУ «ЦО №32», тел. (4872) 22-45-80



Утверждаю

Директор МБОУ «ЦО №32»

И.В. Киселева

_____ 2020 г.

М.П.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ №1 объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

г. Тула

« 18 » 09 _____ 2020 г.

наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое здание (дошкольное образовательное учреждение)
- 1.2. Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 2-х этажное здание общей площадью 1932,7 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 8816 кв. м
- 1.4. Год постройки здания: 1969, последнего капитального ремонта: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 3-й квартал 2021 г., капитального – не планировался.
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ «ЦО №32».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 300028, г.Тула, ул.Серебровская, д.32.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность).
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г.Тулы.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 300041, г.Тула, ул.Дзержинского/Советская, д.15-17/73, тел(факс) 52-98-01, эл.почта guo@cityadm.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно).

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) - 253, вместимость - 270.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси (автолайн) №№50,58,40к, автобус №11,12,38, троллейбус №№ 5,4 до остановки «Орловская».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 400 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 6 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ пп	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ пп	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения)	ДЧ-И (Г,О,У)

	объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,О,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В-доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично избирательно (Г,О,У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ с 01.09.2021 г. по 01.09.2025 г. в рамках исполнения перспективного плана развития материально-технической базы образовательного учреждения.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - адаптация объекта для инвалидов (К,С,О,Г,У).

4.4. Для принятия решения:

4.4.1. Согласование на Комиссии (по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН) – **не требуется;**

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, др. – **не требуется;**

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации – **требуется;**

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **требуется;**

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов – **требуется;**

4.4.6. Другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на ____ л.

на ____ л.

на ____ л.

на ____ л.

на ____ л.

на ____ л.

Результаты фотофиксации на объекте

на ____ л.

Директор



И.В. Киселева

представители организации,
расположенной на объекте

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Казakov Геннадий Васильевич

Заместитель директора
Вашилова Людмила Ивановна

Заместитель директора по безопасности
Шершов Павел Владимирович

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов

Представитель общественной организации
«Тульский городской союз инвалидов с нарушением
опорно-двигательного аппарата

А.А. Демочкин

1. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)
 Адрес объекта: 300028, город Тула, ул.Седова, д.37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1.	Вход (входы) на территорию	есть			Нет тактильной дорожки	Да (С)	Ремонт	Установка тактильной дорожки
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет тактильной дорожки	Да (С)	Ремонт	Установка тактильной дорожки
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нет перил	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка перил
1.4	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	нет			нет	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Оборудование парковки
	Общие требования к зоне				Зона не адаптирована для инвалидов	Да (К,О,С)	Ремонт, индивидуальное решение с ТСР	Ремонт (замена) асфальтового покрытия, установка тактильной дорожки, пандуса, перил. Оборудование парковки

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (Г,О,У)			Ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)
Адрес объекта: 300028, город Тула, ул.Седова, д.37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.	Лестница (наружная)	есть			Нет перил	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка перил
2.2.	Пандус (наружный)	нет			Нет пандуса	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	-	-	-
2.5	Тамбур	есть			Нет тактильной дорожки	Да (С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка тактильной дорожки
	Общие требования к зоне				Зона не адаптирована для инвалидов	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка перил, пандуса, тактильной дорожки

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей движения внутри здания в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)
Адрес объекта: 300028, г. Тула, ул.Седова, д.37а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			нет	-	-	-
3.2.	Лестница (внутри здания)	есть			нет пандуса	Да (К,О,С)	Техническое решение невозможны	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет пандуса	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет лифта	Да (К,О,С)	Технические решения невозможны	-
3.5	Дверь	есть			нет	-	-	-
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть (зоны безопасности нет)			нет пандусов, тактильной дорожки	Да (К,О,С)	Индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса, установка тактильной дорожки
	Общие требования к зоне				нет пандусов	Да (К,О,С)	индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса, установка тактильной дорожки

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания: коридор, лестница, пандус, дверь (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,О,У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)

Адрес объекта: 300028, г. Тула, ул.Седова, д.37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,У)			Текущий ремонт

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)

Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	<u>Значимо для инвалидов (категория)</u>	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			нет	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ДЧ-И (Г,О,У)			

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)

Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	<u>Значимо для инвалидов (категория)</u>	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: Жилые помещения отсутствуют, в них нет необходимости.

1. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)
Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	<u>Значимо для инвалидов (категория)</u>	Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть			Не адаптирована для инвалида	Да (К,О,С)	Ремонт	Ремонт
5.2.	Душевая/ванная комната	нет			-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть			Не адаптирована для инвалидов	Да (К,О,С)	ремонт	установка тактильной дорожки
	Общие требования к зоне				Туалетная комната не адаптирована для инвалида	-	Ремонт, индивидуальное решение с ТСП	Ремонт, установка тактильной дорожки, индивидуальное решение с ТСП

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (Г,О,У)			Ремонт, установка тактильной дорожки, индивидуальное решение с ТСП

* указывается ДП-В – доступно полностью всем, ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно. ВНД – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (Г,О,У)

1. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования №32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» (МБОУ ЦО №32)
Адрес объекта: 300028, г.Тула, ул.Седова, д.37а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	<u>Значимо для инвалидов (категория)</u>	Содержание	Виды работ
6.1.	Визуальные средства	нет			Нет визуальных средств оповещения	Да (К,О,Г,У)	Индивидуальное решение с ТСП	Приобретение и установка
6.2.	Акустические средства	нет			Нет акустических средств оповещения	Да (С,Г)	Индивидуальное решение с ТСП	Приобретение и установка
6.3	Тактильные средства	нет			Нет тактильных средств оповещения	Да (С)	Индивидуальное решение с ТСП	Приобретение и установка
	Общие требования к зоне				Отсутствие визуальных, акустических и тактильных средств оповещения	Да (К,О,Г,С, У)	Индивидуальное решение с ТСП	Приобретение и установка

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У)			Индивидуальное решение с ТСП

* указывается **ДП-В** – доступно полностью всем, **ДП-И** (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** – доступно частично всем; **ДЧ-И** (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно. **ВНД** – недоступно.

Комментарий к заключению: ДЧ-И (К,О,У)